



(I)	Per installare e utilizzare in modo corretto e sicuro il modulo, è NECESSARIO consultare il manuale contenuto all'URL:
(EN)	To guarantee a correct and safe installation and operation of the module, it is MANDATORY to consult the user manual contained at URL:
(FR)	Pour installer et utiliser correctement et en sécurité le module, il est NECESSAIRE de consulter le manuel d'instruction qui est contenu à l'URL:
(D)	Um das Modul korrekt und sicher zu installieren und zu verwenden, MÜSSEN Sie das unter der URL enthaltene Handbuch konsultieren:
(E)	Para instalar y utilizar el módulo de forma correcta y segura, DEBE consultar el manual que se encuentra en la URL:



MO4LHCS8

www.reersafety.com/it/en/products/safety-controllers
CONTENUTO IMBALLO

Modulo di espansione uscite ad alta corrente.
La presente guida di installazione.

PACKAGE CONTENTS

(EN) High current output expansion unit.
This quick installation guide.

CONTENUE DE L'EMBALLAGE


(FR) Unité d'extension de sortie à courant élevé.
Le présent guide d'installation.

PACKUNGSINHALT


(D) Hochspannungsausgabegerät.
Die vorliegende Installierungsanleitung.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

(E) Unidad de expansión de salida de alta corriente.
La presente guida de instalación.


A) MONTAGGIO MECCANICO - MECHANICAL ASSEMBLY - MONTAGE MECANIQUE - BEFESTIGUNG - MONTAJE MECÁNICO

- Le operazioni che seguono devono essere effettuate in assenza di alimentazione.
Fissare alla barra Omega DIN 35mm (EN 5022) un numero di connettori posteriori "MSC" a 5 poli uguale al numero di moduli da montare (agganciandoli prima in alto). Collegare fra loro i connettori appena montati. Fissare quindi i moduli alla barra ponendo attenzione a inserire la contattiera posta sul fondo del modulo sul rispettivo connettore. Premere il modulo delicatamente fino a sentire lo scatto del bloccaggio. Per rimuovere un modulo è necessario tirare verso il basso (utilizzando un cacciavite) il gancio di arresto posto sul retro del modulo; sollevare quindi il modulo dal basso e tirare.
- Do not apply power supply before carry out the following operations.
Fix to the Omega DIN 35mm (EN 5022) the same number of "MSC" 5-pole rear panel connectors as the number of units to be installed (hooking them at the top first). Connect between them the connectors just mounted. Fasten the units to the rail, arranging the contacts on the base of the unit on the respective connector. Press the unit gently until you feel it snap into place. To remove a unit, use a screwdriver to pull down the locking latch on the back of the unit; then lift the unit upwards and pull.
- Les opérations suivantes doivent être effectuées en l'absence d'alimentation.
Fixer à la barre oméga DIN 35mm (EN 5022) un nombre de connecteurs arrière "MSC" à 5 pôles égal au nombre de modules à monter (en les accrochant d'abord en haut). Connectez ensemble les connecteurs nouvellement montés. Fixer ensuite les modules à la barre en faisant attention d'introduire le contact situé sur le fond du module dans le connecteur correspondant. Appuyer délicatement sur le module jusqu'à entendre le déclic de blocage. Pour enlever un module, il faut tirer vers le bas (à l'aide d'un tournevis) le crochet d'arrêt situé à l'arrière du module; puis soulever le module par le bas et tirer.
- Die im Anschluss beschriebenen Vorgänge müssen bei unterbrochener Stromversorgung ausgeführt werden.
Befestigen Sie an der DIN 35mm-Omega-Schiene (EN 5022) eine der Anzahl der zu montierenden Module entsprechende Anzahl von 5-poliger "MSC"-Rücksteckern (zuerst oben einhängen). Verbinden Sie die neu montierten Stecker miteinander. Dann die Module an der Schiene befestigen und dabei darauf achten, die Kontaktvorrichtung auf dem Boden des Moduls auf den entsprechenden Verbinder zu setzen. Das Modul vorsichtig einsetzen, bis das Einrasten zu hören ist. Um das Modul zu entfernen, muss (unter Verwendung eines Schraubenziehers) der Sperrhaken auf der Rückseite des Moduls nach unten gezogen und dann das Modul von unten angehoben und nach oben gezogen werden.
- Las siguientes operaciones se deben llevar a cabo con la alimentación cortada.
Fije a la barra Omega DIN 35mm (EN 5022) un número de conectores traseros "MSC" de 5 polos igual al número de módulos a montar (enganchándolos primero en la parte superior). Conecte los conectores recién montados. Luego, fijar los módulos en la barra comprobando la introducción del elemento de contacto, presente en la parte inferior del módulo, en el conector correspondiente. Ejercer una delicada presión sobre el módulo hasta sentir el chasquido de bloqueo. Para retirar un módulo es necesario tirar hacia abajo (utilizando un destornillador) el gancho de fijación presente en la parte trasera del mismo; luego, alzar el módulo desde abajo y tirar.

B) SEGNALAZIONI - STATUS INDICATORS - INDICATEURS - STATUSANZEIGEN - INDICADORES DE ESTADO

MEANING	LED							
	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL0/1	OSSD 1/4		CLEAR1/4	STATUS1/8
	GREEN	RED	RED	ORANGE	RED	GREEN	YELLOW	YELLOW
NORMAL OPERATION	OFF if the unit is waiting for the first communication from the MASTER	OFF operation OK	OFF operation OK	Shows the NODE_SEL0/1 signal table	RED with output OFF		ON waiting for RESTART	ON The associated output is active
	FLASHES if no INPUT or OUTPUT requested by the configuration				GREEN with output ON		FLASHES wrong feedback external contactors	OFF The associated output is NOT active
	ON if INPUT or OUTPUT requested by the configuration							




C) MORSETTIERE - TERMINAL BLOCKS - BORNIER - ANSCHLUSSKLEMMEN - TERMINALES


PIN	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	OPERATION
1	24VDC	-	24VDC power supply	-
2	NODE_SEL0	Input	Node selection (see following table)	Input ("type B" according to EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Input		Input ("type B" according to EN 61131-2)
4	0VDC	-	0VDC power supply	-
5	REST_FBK1	Input	Feedback/Restart 1	Input (according EN 61131-2)
6	REST_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input (according EN 61131-2)
7	REST_FBK3	Input	Feedback/Restart 3	Input (according EN 61131-2)
8	REST_FBK4	Input	Feedback/Restart 4	Input (according EN 61131-2)
9	OSSD1	Output	Safety Output 1	PNP active high 4 single channels (or 2 dual channels)
10	OSSD2	Output	Safety Output 2	
11	OSSD3	Output	Safety Output 3	
12	OSSD4	Output	Safety Output 4	
13	-	-	-	-
14	24 VDC	-	24VDC power supply	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	OUT_STATUS1	Output	SIL 1/PL c	PNP active high
18	OUT_STATUS2	Output	SIL 1/PL c	PNP active high
19	OUT_STATUS3	Output	SIL 1/PL c	PNP active high
20	OUT_STATUS4	Output	SIL 1/PL c	PNP active high
21	OUT_STATUS5	Output	SIL 1/PL c	PNP active high
22	OUT_STATUS6	Output	SIL 1/PL c	PNP active high
23	OUT_STATUS7	Output	SIL 1/PL c	PNP active high
24	OUT_STATUS8	Output	SIL 1/PL c	PNP active high

CONFIGURATION NODE SEL		
	NODE_SEL0 (PIN 2)	NODE_SEL1 (PIN 3)
NODE 0	0 (or not connected)	0 (or not connected)
NODE 1	24VDC	0 (or not connected)
NODE 2	0 (or not connected)	24VDC
NODE 3	24VDC	24VDC

Refer to the manual for wiring details in the different operation mode

D) ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION EXAMPLE - EXEMPLE DE CONFIGURATION - KONFIGURATIONSBEISPIEL - EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Configuration with 2 dual channel outputs
(safety category SIL3/Pl e)



Configuration with 4 single channel outputs
(safety category SIL3/Pl e)